

西安市生态环境局阎良分局文件

市环阎发〔2025〕27号

西安市生态环境局阎良分局 关于西安市阎良区瑞达环境管理有限公司武屯 污水处理厂混合排污口设置准予许可决定书

西安市阎良区瑞达环境管理有限公司、西安御恭羊乳有限公司、
西安百跃羊乳集团有限公司：

你单位报送的《西安市阎良区瑞达环境管理有限公司武屯污水处理厂混合排污口设置论证报告》及相关申请材料收悉。根据国家相关法律法规和政策文件，经研究，许可事项如下：

一、入河排污口设置地点和排放方式

- 1、西安市阎良区瑞达环境管理有限公司（阎良区武屯污水处

理厂)，2011年10月建成运行，处理武屯街道镇区及周边生活污水，总设计规模 $650\text{m}^3/\text{d}$ 。污水分两部分处理，优先进入处理规模为 $350\text{m}^3/\text{d}$ ，采用“预处理+改良 A^2O +化学除磷+次氯酸钠消毒”处理工艺，满负荷后进入处理规模为 $300\text{m}^3/\text{d}$ 的一体化MBR处理设施，采用“预处理+AO+MBR膜处理+次氯酸钠消毒”处理工艺，处理达标后，通过景观明渠排入清河。

2、西安御恭羊乳有限公司成立于2018年，为乳制品生产企业，污水设计处理规模 $1000\text{m}^3/\text{d}$ ，采用“格栅+二级调节池+AFBR厌氧池+A池缺氧池+多级好氧池+二沉池+聚凝池+沉淀池+过滤池+消毒池+清水池”工艺，处理达标后，经管网排入景观明渠后排入清河。

3、西安百跃羊乳集团有限公司，为乳制品生产企业，污水设计处理规模 $500\text{m}^3/\text{d}$ ，采用“格栅+隔油池+调节池+水解酸化池+三级接触氧化池+二沉池+中间水池+消毒池”处理工艺，处理达标后，经管网排入景观明渠后排入清河。

同意西安市阎良区瑞达环境管理有限公司（阎良区武屯污水处理厂）、西安御恭羊乳有限公司、西安百跃羊乳集团有限公司补办入河排污口设置审批手续，排污口位于陕西省西安市阎良区武屯街办杨居村武屯街办景观明渠市政总排水口，地理坐标为东经 109.296743 度、北纬 34.594096 度，为连续排放的城镇污水处理厂入河混合排口。

二、入河污染物排放量及排放浓度控制要求

除纳入本次设置审批范围的西安市阎良区瑞达环境管理有限公司（阎良区武屯污水处理厂）、西安御恭羊乳有限公司、西安百跃羊乳集团有限公司三家责任主体外，宏丰村 2#农村生活污水处理站尾水也通过本入河排污口排放。经核定，西安市阎良区瑞达环境管理有限公司武屯污水处理厂混合排污口外排水量 $513992\text{m}^3/\text{a}$ ，主要污染物排放量控制为，COD:33.342t/a， $\text{NH}_3\text{-N}$:4.314t/a，TP:0.14t/a；排放浓度控制限制为，COD:58mg/L， $\text{NH}_3\text{-N}$:5mg/L，TP:1mg/L。

其中，纳入本次设置审批范围的三家责任主体入河污染物排放量及排放浓度控制要求如下：

西安市阎良区瑞达环境管理有限公司（阎良区武屯污水处理厂）外排水量 $182500\text{m}^3/\text{a}$ ，主要污染物排放量控制为，COD:9.11t/a， $\text{NH}_3\text{-N}$:0.91t/a，TP:0.091t/a；排放浓度控制限制为，COD:50mg/L， $\text{NH}_3\text{-N}$:5mg/L，TP:0.5mg/L。

西安御恭羊乳有限公司外排水量 $254662\text{m}^3/\text{a}$ ，主要污染物排放量控制为，COD:13.642t/a， $\text{NH}_3\text{-N}$:3.274t/a，TP:0.025t/a；排放浓度控制限制为，COD:50mg/L， $\text{NH}_3\text{-N}$:5mg/L，TP:0.5mg/L。

西安百跃羊乳集团有限公司外排水量 $9330\text{m}^3/\text{a}$ ，主要污染物排放量控制为，COD:0.73t/a， $\text{NH}_3\text{-N}$:0.13t/a，TP:0.004t/a；排放浓度控制限制为，COD:50mg/L， $\text{NH}_3\text{-N}$:5mg/L，TP:0.5mg/L。

三家责任主体其他污染物还应按照各自责任执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）相关标准。

三、入河排污口规范化管理要求

1、落实入河排污口规范化建设相关要求，按规定在排污口附近明显位置设置标识牌，建设采样监测等辅助设施。

2、落实入河排污口主体责任，对入河排污口外排水量和主要污染物排放浓度定期开展监测，保存原始监测记录，建立入河排污口档案和台账记录，按规定报送入河排污口使用和监测情况。

3、接受生态环境部门对入河排污口的监督检查，对排污口水质水量异常变化、排污管道及口门损毁等特殊情形应及时报告。

四、水污染防控与监管要求

1、落实入河排污口责任主体，按照各自责任落实论证报告及许可决定意见中提出的各项水环境保护措施，对污水处理设施进行定期检查、维护，确保处理设施正常运行，出水水质满足许可决定要求。

2、进一步完善环境风险应急方案，当进水异常可能导致污水处理系统受损和水质超标时，立即启动应急预案，开展溯源调查，并第一时间向生态环境部门和相关主管部门报告。

五、水污染风险防控要求

加强风险防控管理，严格按照法律法规要求，落实非正常工况下和事故状态下废污水应急处置措施，确保废污水有效控制，以满足入河排污口许可要求。

六、其他要求

1、按照有关规定及时开展入河排污口设置自主验收，经验收

合格后方可正式投入使用。

2、入河排污口位置、排放方式及污水性质等任一情形发生改变，或废水排放量、主要污染物排放浓度及污染物排放总量超过本决定书许可，应重新办理入河排污口设置审核手续。

3、若河流水功能区标准进行调整，各责任主体应按照相关要求落实政策管理规定，确保主要污染物达标排放并满足河流水功能区要求。

附件：入河排污口设置审批决定信息表

西安市生态环境局阎良分局

2025年7月28日



试用水印

西安市生态环境局阎良分局

2025年7月28日印发

附件

入河排污口设置审批决定信息表

入河排污口类型	☐ 工矿企业入河排污口 ☐ 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 ☒ 城镇污水处理厂入河排污口 ☐ 其他参照上述管理的入河排污口_____
设置（申请）类型	☒ 新设（补办） ☐ 改设 ☐ 扩大 ☐ 其他
入河排污口编码	DC6101140071SH00
责任主体基本信息	
责任主体 1（申请单位）名称：西安市阎良区瑞达环境管理有限公司	
详细地址	陕西省（自治区、直辖市） <u>西安</u> 市（州、盟） <u>阎良</u> 县（区、旗） <u>武屯</u> （镇、街道） <u>南 500m 处</u>
统一社会信用代码	91610114MA6W9WQ33K
法定代表人及联系电话	姓名： <u>孟正涛</u> 联系电话：18 <u> </u> 1
行业类别	D4620 污水处理及其再生利用
排放标准	《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表 1 中 B 标准、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表 1 中旱地作物标准要求 和 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表 1 中道路清扫标准要求。
排污许可证或排污登记编号	91610114MA6W9WQ33K002R
责任主体 2（申请单位）名称：西安御恭羊乳有限公司	
详细地址	<u>陕西</u> 省（自治区、直辖市） <u>西安</u> 市（州、盟） <u>阎良</u> 县（区、旗） <u>武屯</u> 乡（镇、街道） <u>御宝大道 2 号</u>
统一社会信用代码	91610114MA6UPX4A9W
法定代表人及联系电话	姓名： <u>孟江涛</u> 联系电话：029-86 <u> </u> 3
行业类别	C1442 乳粉制造
排放标准	《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）表 1 中 B 级标准要求。
排污许可证或排污登记编号	91610114MA6UPX4A9W001Q
责任主体 3（申请单位）名称：西安百跃羊乳集团有限公司	

详细地址	陕西省 省(自治区、直辖市) 西安市(州、盟) 阎良 县(区、旗) 武屯 乡(镇、街道) 西环路北段				
统一社会信用代码	91610114634006308N				
法定代表人及联系电话	姓名: 孟百跃 联系电话: 029-85 [REDACTED]				
行业类别	C1440 乳制品制造				
排放标准	《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB 61/224-2018)表 1 中 B 级标准要求。				
排污许可证或排污登记编号	91610114634006308N001R				
入河排污口 设置地点	所在行政区域: 陕西省 西安市 阎良 县(区、旗) 武屯乡(镇、街道) 杨居 村(社区) 武屯街办景观明渠市政总排水口清河左岸				
	排入水体名称: 清河				
	所在流域: 黄河				
	经度: 109.296743 度 纬度: 34.594096 度				
污水排放方式	☒ 连续 ☐ 间歇	入河 方式	☒ 明渠 ☐ 管道 ☐ 泵站 ☐ 涵闸 ☐ 箱涵 ☐ 其他: _____		
是否共用	☒ 是 ☐ 否				
入河排污口截面信息	☒ 圆形截面: $d=1.2\text{ m}$, $S=1.13\text{ m}^2$				
	☐ 方形截面: $L \times B = \quad \text{m} \times \quad \text{m}$, $S = \quad \text{m}^2$				
	☐ 其他形状截面: $S = \quad \text{m}^2$				
建成时间	2011 年 10 月				
申请的入河排污口污水排放量, 入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量					
污染物种类	排放浓度 (mg/L)	全年		特殊时段 (月 至 月)	
		污水排放量 (万 t/a)	污染物排放 量 (t/a)	污水日排放量 (t/d)	污染物日排放 量 (t/d)
责任主体 1: 西安市阎良区瑞达环境管理有限公司 (阎良区武屯污水处理厂)					
COD	50	18.25	9.11	/	/
NH ₃ -N	5		0.91		/
TP	0.5		0.091		/

责任主体 2: 西安御恭羊乳有限公司					
COD	50	25.4662	13.642	/	/
NH ₃ -N	5		3.274		/
TP	0.5		0.025		/
责任主体 3: 西安百跃羊乳集团有限公司					
COD	50	0.933	0.73	/	/
NH ₃ -N	5		0.13		/
TP	0.5		0.004		/
信息公开要求: 根据《入河排污口监督管理办法》《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》要求,该入河排污口的名称、编码、类型、排放标准、排放浓度、排入水体名称、责任主体、监管单位等信息应以标识牌等方式在入河排污口处信息公开。					
水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施: 该入河排污口对应的责任主体西安市阎良区瑞达环境管理有限公司(阎良区武屯污水处理厂)、西安御恭羊乳有限公司、西安百跃羊乳集团有限公司应当按照有关要求,做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施。					
水生态环境保护措施: 为减免该入河排污口设置带来的不利影响,入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。					
其他需要注意的事项: (一)入河排污口责任主体名称、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人以及联系方式等信息发生变更的,应当自变更之日起三十日内,向生态环境部门申请办理变更手续。 (二)入河排污口不再使用的,责任主体应当自行拆除或者关闭入河排污口,并自拆除或者关闭之日起三十日内,申请注销决定书。 (三)按照入河排污口规范化建设有关要求,完善监测、信息报送、标识牌及台账制度建设等内容。					